

[별표 6] <개정 2016. 12. 1.>

부대장비의 표준규격(제12조 관련)

부대장비	내 용
전원공급장치	<ul style="list-style-type: none">○ 전원공급장치의 입력전압은 AC 프리볼트 60 Hz, 출력전압은 DC 12 V의 안정된 전원을 공급하여야 한다.○ AC 입력 단자에 보호용 스위치 및 서지보호기를 부착하여야 한다.
배터리	<ul style="list-style-type: none">○ 배터리는 전원공급 중단 시 자동기상관측장비를 80시간 이상 가동할 수 있어야 한다.
낙뢰보호설비	<ul style="list-style-type: none">○ 낙뢰보호설비는 한국산업규격 "KS C IEC 62305-1~4" 규격을 따른다.
기상실황판	<ul style="list-style-type: none">○ 관측지점에서 실시간으로 기상실황을 감시하기 위하여 자동기상관측장비와 호환이 가능하도록 기상실황판을 설치할 수 있다.○ 형식과 표출방식은 관측기관의 특성에 맞게 설계할 수 있다.